

Информация по устранению нарушений выявленных при проведении внеплановой проверки ТО Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Аннинском, Таловском, Бутурлиновском и Эртильском районах от 09.09.2020г.

Дата проверки	№ п/п	Выявленные нарушения	Сроки исполнения предписания	Необходимые меры по устранению нарушения	Исполнено	Требуется исполнить	Объем денежных средств, направленных на		
							общий объем необходимых средств	израсходовано	требуется
БУ ВО "Щучинский психоневрологический интернат"									
09.09.2020г.	1	Обеспечить при размещении организации социального обслуживания в некоторых зданиях между ними оборудование отопляемых переходов.	01.10.2021	Обеспечить при размещении организации социального обслуживания в некоторых зданиях между ними оборудование отопляемых переходов.	По требованиям пожарно-технического надзора переходы на территории интерната не разрешены.	---	0	0	0
	2	Помещения для приема вновь поступающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов не оборудованы отдельным входом	01.10.2021	Требуются строительные работы на пристройку к капитальной стене с отдельным входом и дополнительным набором помещений. Денежные средства необходимые для устранения данного замечания внесены в план сметы финансирования учреждения на 2021г.	Провести строительные работы на пристройку к капитальной стене с отдельным входом и дополнительным набором помещений. Работы будут производиться в 2021г. при условии финансирования	1млн	0	1 млн	

3	Нарушаются гигиенические требования по количеству проживающих в жилых комнатах - более 6 человек	01.10.2021	Произвести расселение жилого корпуса №2 в другие учреждения	Возможно при расселении жилого корпуса №2. Свободных площадей у учреждения нет.	0	0	0
4	Количество коек в изоляторе не соответствует нормам	01.10.2021	Привести в соответствие количество коек в изоляторе. Произвести ремонт изолятора. Денежные средства необходимые для устранения данного замечания внесены в план сметы финансирования учреждения на 2021г.	Провести ремонт изолятора. Работы будут производиться в 2021г. при условии финансирования	2млн	0	2млн
5	В учреждении не обеспечивается полная биологическая очистка и обеззараживание на локальных сооружениях сточных вод помещений медицинского назначения организации	01.10.2021	Обеспечить полную биологическую очистку и обеззараживание на локальных сооружениях сточных вод помещений медицинского назначения организации	Провести работу с проектными организациями с целью выяснения объема работ и их стоимости. Проектные работы будут производиться в 4 квартале 2020г. при наличии денежных средств.	0	0	0

6	<p>В учреждении не предоставлены данные на системы механической приточно-вытяжной вентиляции помещений медицинского назначения (паспорт, проведение проверки эффективности их работы и данные результатов такой проверки)</p>	01.10.2021	<p>Организовать монтаж системы механической приточно-вытяжной вентиляции помещений медицинского назначения с изготовлением паспорта и дальнейшем проведении проверки эффективности ее работы. Денежные средства необходимые для устранения данного замечания внесены в план сметы финансирования учреждения на 2021г.</p>		<p>Провести работы по монтажу системы механической приточно-вытяжной вентиляции помещений медицинского назначения, получить паспорт, с дальнейшим проведением проверки эффективности работы вентиляцион. Работы будут производиться в 2021г. при условии финансирования</p>	2млн	0	2млн
---	---	------------	---	--	---	------	---	------

7	<p>Боксированная палата изолятора не оборудована автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки</p>	01.10.2021	<p>Организовать оборудование изолятора автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. Денежные средства необходимые для устранения данного замечания внесены в план сметы финансирования учреждения на 2021г.</p>		<p>Провести работы по оборудованию боксированной палаты изолятора автономными системами вентиляции. Работы будут производиться в 2021г. при условии финансирования</p>	800	0	800
8	<p>В организации не проводятся медицинские осмотры лиц, работающих в контакте с вредными и опасными производственными факторами пять и более лет в Центре профессиональной патологии</p>	01.10.2021	<p>Организовать проведение медицинских осмотров лиц, работающих в контакте с вредными и опасными производственными факторами пять и более лет в Центре профессиональной патологии</p>		<p>Провести медицинские осмотры лиц, работающих в контакте с вредными и опасными производственными факторами пять и более лет в Центре профессиональной патологии</p>	540	0	540



(Handwritten signature)

А.С.Шабанов