

Информация по устранению нарушений выявленных при проведении внеплановой проверки ТО Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Аннинском, Таловском, Бутурлиновском и Эртильском районах от 02.12.2019г.

Дата проверки	№ п/п	Выявленные нарушения	Сроки исполнения предписания	Необходимые меры по устранению нарушения	Исполнено	Требуется исполнить	Объем денежных средств, направленных на		
							общий объем необходимых средств	израсходовано	требуется
БУ ВО "Щучинский психоневрологический интернат"									
02.12.2019									
	1	Помещения для приема вновь поступающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов не оборудованы отдельным входом	01.07.2020	строительные работы на пристройку к капитальной стене с отдельным входом и дополнительным набором помещений. Денежные средства для устранения данного замечания внесены в план сметы финансирования учреждения на 2021г.		Провести строительные работы на пристройку к капитальной стене с отдельным входом и дополнительным набором помещений. Работы будут производиться в 2021г. при условии финансирования	1 млн	0	1 млн
	2	Нарушаются гигиенические требования по количеству проживающих в жилых комнатах - более 6 человек	01.07.2020	Произвести расселение жилого корпуса №2 в другие учреждения		Возможно при расселении жилого корпуса №2. Свободных площадей у учреждения нет.	0	0	0

3	Количество коек в изоляторе не соответствует нормам	01.07.2020	Привести в соответствие количество коек в изоляторе. Произвести ремонт изолятора. Денежные средства необходимые для устранения данного замечания внесены в план сметы финансирования учреждения на 2021г.		Провести ремонт изолятора. Работы будут производиться в 2021г. при условии финансирования	2млн	0	2млн
4	В учреждении не обеспечивается полная биологическая очистка и обеззараживание на локальных сооружениях сточных вод помещений медицинского назначения организации	01.07.2020	Обеспечить полную биологическую очистку и обеззараживание на локальных сооружениях сточных вод помещений медицинского назначения организации		Провести работу с проектными организациями с целью выяснения объема работ и их стоимости. Проектные работы будут производиться в 4 квартале 2020г. при наличии денежных средств.	0	0	0

	5	<p>В учреждении не предоставлены данные на системы механической приточно-вытяжной вентиляции помещений Медицинского назначения (паспорт, проведение проверки эффективности их работы и данные результатов такой проверки)</p>	01.07.2020	<p>Организовать монтаж системы механической приточно-вытяжной вентиляции помещений Медицинского назначения с изготовлением паспорта и дальнейшим проведением проверки эффективности ее работы. Денежные средства необходимы для устранения данного замечания внесены в план сметы финансирования учреждения на 2021г.</p>	<p>Провести работы по монтажу системы механической приточно-вытяжной вентиляции помещений Медицинского назначения, получить паспорт, с дальнейшим проведением проверки эффективности работы вентиляции. Работы будут производиться в 2021г. при условии финансирования</p>	2млн	0	2млн
--	---	---	------------	---	--	------	---	------

	<p>6</p> <p>Боксированная палата изолятора не оборудована автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки</p>	<p>01.07.2020</p>	<p>Организовать оборудование боксированной палаты изолятора автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. Денежные средства необходимые для устранения данного замечания внесены в план сметы финансирования учреждения на 2021г.</p>		<p>Провести работы по оборудованию боксированной палаты изолятора автономными системами вентиляции. Работы будут производиться в 2021г. при условии финансирования</p>	<p>800</p>	<p>0</p>	<p>800</p>
<p>7</p>	<p>В учреждении отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами</p>	<p>01.07.2020</p>	<p>Организовать приобретение и монтаж ограждающих устройств отопительных приборов. Денежные средства необходимые для устранения данного замечания внесены в план сметы финансирования учреждения на 2021г.</p>		<p>Провести монтаж ограждающих устройств отопительных приборов. Замечание будет устранено в 4 квартале 2020г. при наличии денежных средств.</p>	<p>300</p>	<p>0</p>	<p>300</p>

8	Обеспечить при размещении организации социального обслуживания в некоторых зданиях между ними оборудование отапливаемых переходов.	01.07.2020	Обеспечить при размещении организации социального обслуживания в некоторых зданиях между ними оборудование отапливаемых переходов.	По требованиям пожарно-технического надзора переходы на территории интерната не разрешены.	---	0	0	0
9	Обеспечить использование нагревательных приборов изолятора приемно-карантинного отделения организации с гладкой поверхностью, исключаящей адсорбирование пыли.	01.07.2020	Обеспечить использование нагревательных приборов изолятора приемно-карантинного отделения организации с гладкой поверхностью, исключаящей адсорбирование пыли.	Приборы изолятора приемно-карантинного отделения обеспечены гладкой поверхностью, исключаящей адсорбирование пыли.	---	0	0	0

<p>10</p> <p>Обеспечить оборудование складских помещений для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств негоряемыми и устойчивыми стеллажами и поддонами, рассчитанными на соответствующую нагрузку, установку стеллажей на расстоянии 0,25м. от пола и стен, оборудование продолжных проходов между стеллажами не менее 1,35м.</p>	<p>01.07.2020</p>	<p>Обеспечить оборудование складских помещений для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств негоряемыми и устойчивыми стеллажами и поддонами, рассчитанными на соответствующую нагрузку, установку стеллажей на расстоянии 0,25м. от пола и стен, оборудование продолжных проходов между стеллажами не менее 1,35м.</p>	<p>Лекарственные средства (огнеопасные и взрывоопасных) хранятся на негоряемых и устойчивых стеллажах на расстоянии 0,25м. от пола и стен, оборудованы продолжные проходы между стеллажами не менее 1,35м.</p>	<p>---</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
---	-------------------	---	--	------------	----------	----------	----------

	<p>Обеспечить организацию технологических процессов, создающих шум, на предприятии путем применения средств и методов, снижающих уровень шума в источнике его возникновения и на пути распространения, в том числе: применение малошумных технологических процессов, машин и оборудования; применение дистанционного управления и автоматического контроля; устройство звукопоглощающих облицовок и объемных поглотителей шума; применение вибропоглощения (достигается покрытием вибрирующих частей оборудования и машин специальными демпфирующими материалами, имеющими высокое внутреннее трение) и виброизоляции (для снижения уровня шума вибрирующие агрегаты устанавливаются на</p>	11	<p>01.07.2020</p>	<p>Обеспечить организацию технологических процессов, создающих шум, на предприятии путем применения средств и методов, снижающих уровень шума в источнике его возникновения и на пути распространения, в том числе: применение малошумных технологических процессов, машин и оборудования; применение дистанционного управления и автоматического контроля; устройство звукопоглощающих облицовок и объемных поглотителей шума; применение вибропоглощения (достигается покрытием вибрирующих частей</p>	<p>При проведении спец. оценки рабочих мест уровень шума и вибрации в помещениях в норме.</p>	---	0	0	0
12	<p>Обеспечить оборудование металлообрабатывающих станков в мехмастерской местной вытяжной вентиляцией с пневматическими пылеотсасывающими аппаратами.</p>	12	<p>01.07.2020</p>	<p>Обеспечить оборудование металлообрабатывающих станков в мехмастерской местной вытяжной вентиляцией с пневматическими пылеотсасывающими аппаратами.</p>	<p>Металлообрабатывающие станки в учреждении отсутствуют и в перспективе их приобретение не планируется.</p>	0	0	0	0

	Для отделки стен, потолков и других поверхностей, в т.ч. внутренних строительных конструкций, где размещены участки с применением вредных и агрессивных веществ, обеспечить использование материалов, предотвращающих сорбцию и допускающих систематическую очистку, влажную и вакуумную уборку, а при необходимости и обезвреживание.	01.07.2020	Для отделки стен, потолков и других поверхностей, в т.ч. внутренних строительных конструкций, где размещены участки с применением вредных и агрессивных веществ, обеспечить использование материалов, предотвращающих сорбцию и допускающих систематическую очистку, влажную и вакуумную уборку, а при необходимости и обезвреживание.	Поверхности окрашены специальными красками, которые допускают как влажную очистку так и обеззараживание.	---	0	0	0
13	Обеспечить оборудование рабочего места электрогазосварщика укрытиями с аспирацией, с целью предупреждения воздействия вредных факторов на рабочих.	01.07.2020	Обеспечить оборудование рабочего места электрогазосварщика укрытиями с аспирацией, с целью предупреждения воздействия вредных факторов на рабочих.	---	В штатном расписании учреждения должность электрогазосварщика отсутствует и в дальнейшем не предусмотрена.	0	0	0
14	Обеспечить организацию и проведение очистки от пыли стен и элементов строительных конструкций пехов, арматуры освещения.	01.07.2020	Обеспечить организацию и проведение очистки от пыли стен и элементов строительных конструкций пехов, арматуры освещения.	Проведена очистка от пыли стен и арматуры освещения силами учреждения.	---	0	0	0
15								

16	Обеспечить организацию и проведение автоматического контроля содержания в воздухе рабочих зон химических веществ остронаправленного действия.	01.07.2020	Обеспечить организацию и проведение автоматического контроля содержания в воздухе рабочих зон химических веществ остронаправленного действия.	Все рабочие зоны регулярно проверяются Роспотребнадзором с проведением лабораторных исследований.	---	0	0	0
17	Обеспечить организацию удаления наиболее загрязненного воздуха из помещений системами вентиляции при выделении вредных газов и паров из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1ч.	01.07.2020	Обеспечить организацию удаления наиболее загрязненного воздуха из помещений системами вентиляции при выделении вредных газов и паров из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1ч.	Во всех помещениях имеется естественная вытяжная вентиляция.	---	0	0	0
18	Обеспечить использование для устройства полов маслолагодустойчивых материалов с коэффициентом теплоусвоения не более 6 ккал/м ² г.	01.07.2020	Обеспечить использование для устройства полов маслолагодустойчивых материалов с коэффициентом теплоусвоения не более 6 ккал/м ² г.	В учреждении отсутствуют в помещениях места где возможна потеря технологического масла.	---	0	0	0
19	Обеспечить изоляцию заточного участка, связанного с возникновением пыли и шума, от других участков.	01.07.2020	Обеспечить изоляцию заточного участка, связанного с возникновением пыли и шума, от других участков.	---	Заточный участок в учреждении отсутствует и в дальнейшем не предусмотрен.	0	0	0

20	<p>В гардеробных для специальной одежды, загрязненной вещами 2-го класса опасности, обеспечить оборудование раздаточной специальной одежды, изолированного помещения, расположенного рядом с гардеробной спецодежды, для приема (сбора) и временного хранения загрязненной спецодежды.</p>	01.07.2020	<p>В гардеробных для специальной одежды, загрязненной вещами 2-го класса опасности, обеспечить оборудование раздаточной специальной одежды, изолированного помещения, расположенного рядом с гардеробной спецодежды, для приема (сбора) и временного хранения загрязненной спецодежды.</p>	<p>В штатном расписании учреждения имеется 3 водителя, смена одежды происходит в тёплом боксе, где оборудована раздевалка. Грязная одежда складывается в стирку прачечной</p>	---	0	0	0	0
21	<p>Обеспечить оборудование душевой, установленной вместе с гардеробными по типу санпропускника.</p>	01.07.2020	<p>Обеспечить оборудование душевой, установленной вместе с гардеробными по типу санпропускника.</p>	<p>У водителей имеются теплые боксы, умывальники, раздевалка.</p>	---	0	0	0	0
22	<p>Обеспечить организацию обработки и стирки спецодежды, путем создания соответствующих условий на самом предприятии или путем заключения договора со специализированными предприятиями.</p>	01.07.2020	<p>Обеспечить организацию обработки и стирки спецодежды, путем создания соответствующих условий на самом предприятии или путем заключения договора со специализированными предприятиями.</p>	<p>Обработка и стирка спецодежды в учреждении проводится согласно графика.</p>	---	0	0	0	0

23	Обеспечить оборудование специального помещения, расположенного смежно с гардеробной, для сушки спецодежды, содержащей менее 0,5кг. влаги в одном комплекте.	01.07.2020	Обеспечить оборудование специального помещения, расположенного смежно с гардеробной, для сушки спецодежды, содержащей менее 0,5кг. влаги в одном комплекте.	Сушилка имеется	---	0	0	0	0
24	Обеспечить оборудование помещений и устройств для обеспыливания специальной одежды и респираторных, для работающих на рабочих местах, где имеют место пылевыведения.	01.07.2020	Обеспечить оборудование помещений и устройств для обеспыливания специальной одежды и респираторных, для работающих на рабочих местах, где имеют место пылевыведения.	---	Такие рабочие места в учреждении отсутствуют.	0	0	0	0
25	Обеспечить организацию и проведение медицинского осмотра лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами.	01.07.2020	Обеспечить организацию и проведение медицинского осмотра лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами.	Медицинский осмотр проведен в январе месяце 2019г. для всех сотрудников учреждения на общую сумму 280000руб. В связи со сложившейся эпид.обстановкой мед.осмотр в 2020г. не проводился.	---	0	0	0	0

	<p>В производственных помещениях предприятия не обеспечены организация и проведение подачи приточного воздуха в вентилируемых помещениях при естественной вентиляции в теплый период года на уровне не более 1,8м и в холодный период года не ниже 4м от пола до низа вентиляционных проемов.</p>	01.07.2020	<p>В производственных помещениях предприятия обеспечить организацию и проведение подачи приточного воздуха в вентилируемых помещениях при естественной вентиляции в теплый период года на уровне не более 1,8м и в холодный период года не ниже 4м от пола до низа вентиляционных проемов.</p>	<p>Вентиляция помещений осуществляется путем естественной вентиляции.</p>	---	0	0	0
--	---	------------	--	---	-----	---	---	---

Директор

А.С.Шабанов

Исполнитель: Любимова
 Елена Вячеславовна
 Тел.: 8 -952-558-61-12

